DMAE
Monte Carmelo • MG

Pedido de Ligação de Água e Esgoto

1. Entre em contato com o Setor de **IPTU** da Prefeitura Municipal de Monte Carmelo e solicite a **CERTIDÃO PARA FINS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO**.

2. Compareça ao Setor de Atendimento do DMAE e solicite o pedido de ligação de água e esgoto.

O titular da **CERTIDÃO** deve apresentar os seguintes documentos **(ORIGINAL e XÉROX)**:

Pessoa Física: RG ou outro documento de identificação equivalente com foto e CPF;

Pessoa Jurídica: CNPJ, Inscrição Estadual e RG ou outro documento de identificação equivalente com foto do solicitante;

Observação:

Caso o solicitante não seja o responsável pela ligação, deverá apresentar RG ou documento de identificação equivalente com foto e procuração com firma reconhecida.

.

Assim que seu imóvel é ligado à rede de água do DMAE, você passa a receber água potável, produzida de acordo com os padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde, garantindo saúde e segurança a você e sua família.

Orientações Técnicas para Ligação de Água e Esgoto.



Figura 1 - Instalação na fachada do imóvel

Figura 2 - Instalação do triângulo de proteção do hidrômetro

MATERIAIS

- 01 TRIÂNGULO PROTETOR DE HIDRÔMETRO
- 01 COLAR TOMADA[1]
- 01 REGISTRO DE ESFERA ½”
- 06 CURVAS PVC SOLDÁVEL 20MM
- 01 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 20MM
- 01 LUVA LR 20MM
- 02 METROS TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM
- 01 METRO TUBO DE ESGOTO 40 MM
- 02 CURVA PARA ESGOTO 40 MM
- 01 ADESIVO PLASTICO 17 G
- 01 FITA VEDA ROSCA ¾ 20M

(1)diâmetro definido no momento da ligação à rede de água



Figura 3 - Caixa de Inspeção de esgoto

REQUISITOS:

- A CAIXA DEVE SER FEITA DE TIJOLINHO
- DIMENSÕES MÍNIMAS INTERNAS: 60CM X 60CM
- CASO A REDE DE ESGOTO SEJA ACIMA DE 1 METRO DE PROFUNDIDADE A CAIXA DE PASSAGEM DEVERÁ SER DE 01 X 01 METRO INTERNA
- DEVE SER REBOCADA E LIMPA SEM RESTOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
- NÃO CIMENTAR POR CIMA DA TAMPA (A MESMA DEVE FICAR VISÍVEL)
- **O CANO DE ÁGUA NÃO PODE FICAR DENTRO DA CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTO.**

Observação: A CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO DEVE SER CONSTRUÍDA OBRIGATORIAMENTE NO PASSEIO.

Recomendações importantes:

A) Somente o servidor do DMAE, poderá instalar, reparar, substituir, remover o hidrômetro ou romper lacres. (**O rompimento do lacre ou a ligação clandestina caracteriza crime de furto - art. 155 § 3º do Código Penal).**

B) É proibido o despejo das águas pluviais na canalização de esgotos sanitários, bem como interligações dos sistemas.

C) Deverá ser garantido o livre acesso do DMAE às instalações da ligação de água para facilitar os trabalhos de leitura do hidrômetro e manutenção.

Está pronta a ligação de água. Use com responsabilidade.